

Montageanleitung PIUSI Betankungsset E56 / E72 mit Zählwerk auf Platte:

Vorhandene Artikel:



PIUSI Betankungsset E56 / E72 mit Zählwerk auf Platte



Schütz VET Lagerungstank / Roth Lager- und Transporttank

(alle Größen)



Verbindungsset E56 / E72 bestehend aus Fassanschluss und 1 Meter Schlauch

Anleitung

1. Drehen Sie den **Verschluss von einem der 2" Einfüllstutzen** des Roth oder Schütz Tanks auf. Innerhalb des Verschlusses befindet sich ein zweiter Drehverschluss mit einem 1" Gewinde. Schrauben Sie ihn ebenfalls auf und drehen Sie den äußeren Verschluss wieder auf den Stutzen. Den inneren Verschluss können Sie z.B. in einem Regal verstauen.
2. Verschrauben Sie den **blauen Saugschlauch** von unten in das 1" Innengewinde des **Fassanschlusses** und stecken Sie diesen in den vorhin genannten Stutzen. Den Fassanschluss können Sie nun festdrehen.
3. Drehen Sie den **schwarzen 1 Meter Schlauch** links an die Pumpe und hängen Sie die Pumpe an den Tank. Das andere Ende des Schlauches wird am 1" Gewinde des Fassanschlusses angebracht.
4. Befestigen Sie **den 4 Meter langen Abgabeschlauch** am 1" Gewinde rechts am Zählwerk. Anschließend können Sie die Zapfpistole am anderen Ende montieren.
5. Zur Inbetriebnahme schließen Sie die Pumpe an eine **230 V** Stromquelle an.

